

第(1)次回复 回复时间: 2022年3月22日

江苏省岩土工程勘察文件 审查意见回复单

项目名称: 南京信息工程大学老校区改造及人才公寓工程项目岩土工程详细勘察

审查意见书编号: FK-2022-052

专业: 岩土工程勘察

工程编号: 2021-KC-1028

勘察单位(章): 南京南大岩土工程技术有限公司

审查意见	回复意见		
<p>一、违反强制性条文的问题 无。</p> <p>二、违反应执行条文的问题 无。</p> <p>三、其它</p> <p>1、1#配电房基础坐落于填土层,请补充填土承载力参数。</p> <p>2、请核实景观池塘水位及塘位置勘探点高程。</p> <p>3、请核实岩石质量指标。</p> <p>4、针对现有景观池塘,报告提出“重点做好围堰,确保围堰施工质量”建议,请对围堰专门勘察提出相应的建议或补充勘察。</p>	<p>一、违反强制性条文的问题 无。</p> <p>二、违反应执行条文的问题 无。</p> <p>三、其它</p> <p>1、已补充。详见“勘察报告正文”表6.6.2.2。</p> <p>2、已核实。详见“勘察报告正文”第4.1.1节。</p> <p>3、已修改。详见“勘察报告正文”第2.4节。</p> <p>4、已补充。详见“勘察报告正文”表7和第8.2节。</p> <div>江苏省工程勘察设计出图专用章 南京南大岩土工程技术有限公司 资质证书编号 B232043499 江苏省住房和城乡建设厅监制(A) 有效期至二〇二二年九月三十日</div>		
本专业签字栏			
姓名: 储伟伟 项目负责人 注册号: 3204349-AY020 有效期至: 2023年12月31日	报告编写人	报告校对人	报告审核人
注意事项		针对审查意见的回复,须以变更通知单或补充勘察形式给出。	